



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-4595CM0081

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Dalminex GmbH Helleforthstr. 87, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Vertreiber <i>distributor</i>	Dalminex GmbH Helleforthstr. 87, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Erdeinbaugarnitur (4595)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	höhenverstellbare Einbaugarnitur für erdverlegte Armaturen in der Gas- und Trinkwasserverteilung
Modell <i>model</i>	Teleskop-T3-GW336...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 153 939 K2025 vom 27.01.2025 (GWI) Baumusterprüfung: 16624 vom 31.01.2011 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 336-2 (01.09.2010)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	31.01.2027 / 26-0106-WNV

70028-04-A-DE

30.01.2026 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

i.A. W. K.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Teleskop-T3-GW336-20 Typ 1; Teleskop-T3-GW336-20 Typ 2	Abmessung: Vierkant: 20 mm	
Teleskop-T3-GW336-25 Teleskop-T3-GW336-30	Abmessung: Vierkant: 25 mm Abmessung: Vierkant: 30 mm	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
Teleskop-T3-GW336-20 Typ 1	Vierkant 20 mm, Hülsrohrlocke 80 mm, Rohrdeckung 0,40 m bis 2,45 m
Teleskop-T3-GW336-20 Typ 2	Vierkant 20 mm, Hülsrohrlocke 80 mm, Rohrdeckung 0,40 m bis 2,45 m
Teleskop-T3-GW336-25	Vierkant 25 mm, Hülsrohrlocke 80 mm, Rohrdeckung 0,36 m bis 2,36 m
Teleskop-T3-GW336-30	Vierkant 30 mm, Hülsrohrlocke 100 mm, Rohrdeckung 0,33 m bis 2,12 m